



防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证号 CE17.1328
Certificate No.

产品名称
Name of Product
型号及规格
Type of Product
防爆标志
Marking
技术文件
Technical Documents
图号
Drawing No.
备注
Note (s)

浮球液位计

Float-11

Ex d II CT6 Gb

Q/JWFLOAT01-2017

Float-11.00

1. 额定电压: DC24V。
2. 型号含义中 代表接液材质: F-304, S-316L; 代表精度: F-±5mm, T-±10mm; 代表过程连接: TN、FA、FB、FC、FD; 代表显示: T-直立, H-水平; 代表电缆入口: M-M20×1.5, N-1/2 NPT; 代表 D 隔爆型; 代表测量范围 L (300mm~6000mm)。
3. 外壳防护等级: IP66。
4. 使用环境温度: -40°C ≤ Ta ≤ +70°C。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验,其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB 3836.1-2010

GB 3836.2-2010

发给: 深圳计为自动化技术有限公司
Issued to:

本证失效日期: 2022-06-22
Date of Expire:

发证日期: 2017-06-22
Date of Issue:

中心印章
Center seal



中心主任
Director

刘红亮

石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心
Supervision & Test Center of Ex-products of China Petroleum & Chemical Industry

注: 本证仅对与送检样品一致的产品有效

Note: This certificate is only valid for the products that are in accord with sample(s) tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

邮政编码: 300131

电话/传真: 022-26651066 / 26689116

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China Post code: 300131

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116

E-mail: pcec@pcec.com.cn

http://www.pcec.com.cn