



防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证号 CE16.1099
Certificate No.

产品名称
Name of Product

磁开关

型号及规格
Type of Product

SW-11D

防爆标志
Marking

Ex d II C T6 Gb

技术文件
Technical Documents

Q/JWFLAP01-2015

图号
Drawing No.

SW-11.00

备注
Note (s)

1. 额定电压: AC220V。
2. 额定功率: 60W。
3. 使用环境温度: $-40^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +70^{\circ}\text{C}$ 。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB 3836.1-2010

GB 3836.2-2010

发给: 深圳计为自动化技术有限公司
Issued to:

本证失效日期: 2021-03-10
Date of Expire:

发证日期: 2016-03-10
Date of Issue:

中心印章
Center seal



中心主任
Director

刘红亮

石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心
Supervision & Test Center of Ex-products of China Petroleum & Chemical Industry

注: 本证仅对与送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the products that are in accord with sample(s) tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

Center Add: No. 85 No. 3 Road DingZiGu Tianjin China Post code: 300131

E-mail: pcec@pcec.com.cn

邮政编码: 300131

电话/传真: 022-26651066/26689116

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116

http://www.pcec.com.cn