



# 防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证号 CE17.1309  
Certificate No.

产品名称  
Name of Product  
型号及规格  
Type of Product  
防爆标志  
Marking  
技术文件  
Technical Documents  
图号  
Drawing No.  
备注  
Note (s)

阻旋料位开关

Spin-11□□□

见备注

Q/SPIN01-2017

Spin-11.00

1. 额定电压: AC220V/DC24V。
2. 环境温度:  $-40^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq 70^{\circ}\text{C}$ 。
3. 型号规格中国代表, D: 气体防爆, E: 粉尘防爆; □代表供电电压, A: AC220V, D: DC24V; □代表过程连接, TH: 螺纹 G1, TM: 螺纹 NPT1, FA: 法兰 DN50 PN16, FB: 法兰 DN80 PN16。
4. 当型号为 Spin-11D 时, 防爆标志为 Ex d IIC T6 Gb; 当型号为 Spin-11E 时, 防爆标志为 Ex tD A21 IP65 T80°C

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB 3836.1-2010

GB 3836.2-2010

GB 12476.1-2013

GB 12476.5-2013/IEC 61241-1:2004

发给: 深圳计为自动化技术有限公司  
Issued to:

本证失效日期: 2022-06-15  
Date of Expire:

发证日期: 2017-06-15  
Date of Issue:

中心印章  
Center seal



中心主任  
Director

刘红亮

石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心  
Supervision & Test Center of Ex-products of China Petroleum & Chemical Industry

注: 本证仅对与送检样品一致的产品有效

Note: This certificate is only valid for the products that are in accord with sample(s) tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

邮政编码: 300131

电话/传真: 022-26651066/26689116

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China Post code: 300131

Tel/Fax: 022-26651066/26689116

E-mail: pccc@pcec.com.cn

http://www.pcec.com.cn